ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.HB77.B.00310/22

Серия RU № 0367265

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общества с ограниченной ответственностью «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ». Место нахождения (адрес юридического лица): 302040, Россия, Орловская область, город Орёл, улица Ломоносова, здание 6, корпус 7, этаж 2, помещение 212. Адрес места осуществления деятельности: 302040, Россия, Орловская область, город Орёл, улица Ломоносова, здание 6, корпус 7, этаж 2, помещение 212; 121059, Россия, город Москва, Бережковская набережная, дом 38, строение 1, этаж 6, комната 628. Аттестат аккредитации № RA.RU.11HB77 от 10.08.2020 г. Телефон: +7(495)120-99-36, адрес электронной почты: info@euro-experts.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИВОТСТЕКЛО».
Место нахождения (адрес юридического лица): 242650, Россия, Брянская область, Дятьковский район, рабочий поселок Ивот, улица Ленина, дом 3, офис 10.
ОГРН: 1173256001940, телефон: +7 483 333 4917, адрес электронной почты: info@i-vot.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИВОТСТЕКЛО».
Место нахождения (адрес юридического лица): 242650, Россия, Брянская область, Дятьковский район, рабочий поселок Ивот, улица Ленина, дом 3, офис 10. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 242650, Россия, Брянская область, Дятьковский район, рабочий поселок Ивот, улица Ленина, дом 3.

ПРОДУКЦИЯ

Средство конструктивной огнезащиты для стальных конструкций: комплексная система огнезащиты металлических конструкций «ОГНЕСПАС МЕТАЛЛ», в составе согласно Приложению № 1 на трех листах (бланки №№0882574, 0882575,0882576), смонтированная согласно Технологическому регламенту № 12125 «Выполнение комплексной огнезащиты металлических конструкций конструктивной огнезащитой ОГНЕСПАС МЕТАЛЛ» от 07.02.2022 г.
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 6806 90 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов сертификационных испытаний № 3049/О-22 от 15.08.2022 г., № 3050/О-22 от 15.08.2022 г., выданных Испытательной лабораторией «ЛСМ-пожлаб» Общества с ограниченной ответственностью «Трансконсалтинг» (аттестат аккредитации № RA.RU.21ПБ78);
акта о результатах анализа состояния производства № ЕЦЭ043-199.22-03 от 25.07.2022 г. Органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ» (аттестат аккредитации RA.RU.11HB77).
Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53295–2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности» (с Изменением N 1) (пункты 3.4 и 6.1). Группы огнезащитной эффективности, условия хранения, гарантийный срок хранения, срок службы и условия эксплуатации покрытия согласно Приложению №1 на трех листах (бланки №№0882574, 0882575,0882576).

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 15.08.2022 **ПО** 14.08.2027
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

КОПИЯ ВЕРНА

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Хромова Анна Сергеевна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Куценко Андрей Викторович (Ф.И.О.)

ОБРАЗЕЦ
ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HB77.B.00310/22

Серия RU № 0882574

ОГНЕСПАС
ОБРАЗЕЦ
ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
6806 90 000 0	Средство конструктивной огнезащиты для стальных конструкций: комплексная система огнезащиты металлических конструкций «ОГНЕСПАС МЕТАЛЛ», в составе: - огнезащитное покрытие для металлических конструкций марки «ОГНЕСПАС БРАУЗ» (ТУ 24.66.48-001-06819505-2020), толщиной мокрого слоя не менее 0,8 мм (расход, установленный изготовителем - не менее 1,32 кг/м², без учета технологических потерь); - материал прошивной базальтовый огнезащитный рулонный, кашированный алюминиевой фольгой с одной стороны, типа «МВБОР 5Ф» толщиной 5 мм, плотностью не менее 75 кг/м³ (ТУ 5769-001-88726928-2012 с изменением 1), смонтированная согласно Технологическому регламенту № 12125 «Выполнение комплексной огнезащиты металлических конструкций конструктивной огнезащитой ОГНЕСПАС МЕТАЛЛ» от 07.02.2022 г. на грунт «ГФ-021» (ГОСТ 25129-2020) с толщиной сухого слоя 0,05 мм, при испытании на стальной колонне двутаврового сечения № 20Б1 по ГОСТ Р 57837-2017 (приведенная толщина металла 3,4 мм) обеспечивает 5-ю группу огнезащитной эффективности (не менее 45 минут)	ТУ 5769-001-88726928-2012 с изменением 1 «Материал прошивной базальтовый огнезащитный рулонный марки МВБОР»; ТУ 24.66.48-001-06819505-2020 «Огнезащитное покрытие для металлических конструкций ОГНЕСПАС БРАУЗ».
	Средство конструктивной огнезащиты для стальных конструкций: комплексная система огнезащиты металлических конструкций «ОГНЕСПАС МЕТАЛЛ», в составе: - огнезащитное покрытие для металлических конструкций марки «ОГНЕСПАС БРАУЗ» (ТУ 24.66.48-001-06819505-2020), толщиной мокрого слоя не менее 1,5 мм (расход, установленный изготовителем – не менее 2,48 кг/м², без учета технологических потерь); - материал прошивной базальтовый огнезащитный рулонный, кашированный алюминиевой фольгой с одной стороны, типа «МВБОР 5Ф» толщиной 5 мм, плотностью не менее 75 кг/м³ (ТУ 5769-001-88726928-2012 с изменением 1), смонтированная согласно Технологическому регламенту № 12125 «Выполнение комплексной огнезащиты металлических конструкций конструктивной огнезащитой ОГНЕСПАС МЕТАЛЛ» от 07.02.2022 г. на грунт «ГФ-021» (ГОСТ 25129-2020) с толщиной сухого слоя 0,05 мм, при испытании на стальной колонне двутаврового сечения № 20Б1 по ГОСТ Р 57837-2017 (приведенная толщина металла 3,4 мм) обеспечивает 4-ю группу огнезащитной эффективности (не менее 60 минут)	

КОПИЯ ВЕРНА

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Хромова Анна Сергеевна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Куценко Андрей Викторович (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.НВ77.В.00310/22

Серия RU № 0882575

ОГНЕСПАС
ОБРАЗЕЦ
ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
6806 90 000 0	Средство конструктивной огнезащиты для стальных конструкций: комплексная система огнезащиты металлических конструкций «ОГНЕСПАС МЕТАЛЛ», в составе: - огнезащитное покрытие для металлических конструкций марки «ОГНЕСПАС БРАУЗ» (ТУ 24.66.48-001-06819505-2020), толщиной мокрого слоя не менее 1,7 мм (расход, установленный изготовителем – не менее 2,8 кг/м², без учета технологических потерь); - материал прошивной базальтовый огнезащитный рулонный, кашированный алюминиевой фольгой с одной стороны, типа «МВБОР 8Ф» толщиной 8 мм, плотностью не менее 75 кг/м³ (ТУ 5769-001-88726928-2012 с изменением 1), смонтированная согласно Технологическому регламенту № 12125 «Выполнение комплексной огнезащиты металлических конструкций конструктивной огнезащитой ОГНЕСПАС МЕТАЛЛ» от 07.02.2022 г. на грунт «ГФ-021» (ГОСТ 25129-2020) с толщиной сухого слоя 0,05 мм, при испытании на стальной колонне двутаврового сечения № 20Б1 по ГОСТ Р 57837-2017 (приведенная толщина металла 3,4 мм) обеспечивает 3-ю группу огнезащитной эффективности (не менее 90 минут)	ТУ 5769-001-88726928-2012 с изменением 1 «Материал прошивной базальтовый огнезащитный рулонный марки МВБОР»; ТУ 24.66.48-001-06819505-2020 «Огнезащитное покрытие для металлических конструкций ОГНЕСПАС БРАУЗ».
	Средство конструктивной огнезащиты для стальных конструкций: комплексная система огнезащиты металлических конструкций «ОГНЕСПАС МЕТАЛЛ», в составе: - огнезащитное покрытие для металлических конструкций марки «ОГНЕСПАС БРАУЗ» (ТУ 24.66.48-001-06819505-2020), толщиной мокрого слоя не менее 1,8 мм (расход, установленный изготовителем – не менее 2,97 кг/м² без учета технологических потерь); - материал прошивной базальтовый огнезащитный рулонный, кашированный алюминиевой фольгой с одной стороны, типа «МВБОР 13Ф» толщиной 13 мм, плотностью не менее 75 кг/м³ (ТУ 5769-001-88726928-2012 с изменением 1), смонтированная согласно Технологическому регламенту № 12125 «Выполнение комплексной огнезащиты металлических конструкций конструктивной огнезащитой ОГНЕСПАС МЕТАЛЛ» от 07.02.2022 г. на грунт «ГФ-021» (ГОСТ 25129-2020) с толщиной сухого слоя 0,05 мм, при испытании на стальной колонне двутаврового сечения № 20Б1 по ГОСТ Р 57837-2017 (приведенная толщина металла 3,4 мм) обеспечивает 2-ю группу огнезащитной эффективности (не менее 120 минут)	

КОПИЯ ВЕРНА

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Хромова Анна Сергеевна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Куценко Андрей Викторович (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.НВ77.В.00310/22

Серия RU № 0882576

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
6806 90 000 0	Средство конструктивной огнезащиты для стальных конструкций: комплексная система огнезащиты металлических конструкций «ОГНЕСПАС МЕТАЛЛ», в составе: - огнезащитное покрытие для металлических конструкций марки «ОГНЕСПАС БРАУЗ» (ТУ 24.66.48-001-06819505-2020), толщиной мокрого слоя не менее 2,5 мм (расход, установленный изготовителем - не менее 4,13 кг/м², без учета технологических потерь); - материал прошивной базальтовый огнезащитный рулонный, кашированный алюминиевой фольгой с одной стороны, типа «МВБОР 16Ф» толщиной 16 мм, плотностью не менее 75 кг/м³ (ТУ 5769-001-88726928-2012 с изменением 1), смонтированная согласно Технологическому регламенту № 12125 «Выполнение комплексной огнезащиты металлических конструкций конструктивной огнезащитой ОГНЕСПАС МЕТАЛЛ» от 07.02.2022 г. на грунт «ГФ-021» (ГОСТ 25129-2020) с толщиной сухого слоя 0,05 мм, при испытании на стальной колонне двутаврового сечения № 20Б1 по ГОСТ Р 57837-2017 (приведенная толщина металла 3,4 мм) обеспечивает 1-ю группу огнезащитной эффективности (не менее 150 минут)	ТУ 5769-001-88726928-2012 с изменением 1 «Материал прошивной базальтовый огнезащитный рулонный марки МВБОР»; ТУ 24.66.48-001-06819505-2020 «Огнезащитное покрытие для металлических конструкций ОГНЕСПАС БРАУЗ».

Условия хранения:
Материал прошивной базальтовый огнезащитный марки МВБОР - в упакованном виде в штабелях в сухих закрытых помещениях;
Огнезащитное покрытие для металлических конструкций ОГНЕСПАС БРАУЗ - в упакованном виде в закрытых складских помещениях при температуре окружающей среды от 0°С до плюс 40°С;
Гарантийный срок хранения: 12 месяцев со дня изготовления.
Срок службы и условия эксплуатации: внутри помещений при температуре от минус 50°С до плюс 50°С и влажности до 80% срок службы не менее 20 лет.

ОГНЕСПАС
ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

КОПИЯ ВЕРНА

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Хромова Анна Сергеевна (Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Куценко Андрей Викторович (Ф.И.О.)

«ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ»