НСОПБ

КОПИЯ ВЕРНА
Янченкова Ю. А.

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

www.нсопб.рф, e-mail: nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ*

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР.440.Н.00020 (номер сертификата соответствия) 038703 (учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя)

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИВОТСТЕКЛО» (АО «ИВОТСТЕКЛО»). ОГРН: 1173256001940. Место нахождения (адрес юридического лица): 242650, РОССИЯ, БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ДЯТЬКОВСКИЙ РАЙОН, РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ИВОТ, УЛИЦА ЛЕНИНА, ДОМ 3, ОФИС 10. Адрес места осуществления деятельности: 242650, РОССИЯ, БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ДЯТЬКОВСКИЙ РАЙОН, РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ИВОТ, УЛИЦА ЛЕНИНА, ДОМ 3, ОФИС 10.
Телефон: +7 (483) 333-49-17. Адрес электронной почты: sale@ivotsteklo.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции)

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИВОТСТЕКЛО» (АО «ИВОТСТЕКЛО»). ОГРН: 1173256001940. Место нахождения (адрес юридического лица): 242650, РОССИЯ, БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ДЯТЬКОВСКИЙ РАЙОН, РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ИВОТ, УЛИЦА ЛЕНИНА, ДОМ 3, ОФИС 10. Адрес места осуществления деятельности: 242650, РОССИЯ, БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ДЯТЬКОВСКИЙ РАЙОН, РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ИВОТ, УЛИЦА ЛЕНИНА, ДОМ 3.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование, рег. номер свидетельства об аккредитации и адрес экспертной организации, выдавшей сертификат соответствия))

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ" (ОС ООО "НИЦ "ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ"). ОГРН 1147746862339. Адрес (место нахождения): 115088, Г. МОСКВА, УЛ. ШАРИКОПОДШИПНИКОВСКАЯ, Д. 4, КОРП. 4, ЭТ. 3 ПОМ. I. Телефон: +7 (495) 150-95-38. Адрес электронной почты: info@nicpr.ru
Свидетельство о подтверждении компетентности № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.440 от 23.04.2025 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Средство конструктивной огнезащиты для стальных конструкций: Комплексная система огнезащиты металлических конструкций «ОГНЕСПАС МЕТАЛЛ», монтаж согласно Технологическому регламенту № 12125, в составе согласно Приложению на 2 листах (бланки № 011004, 011005).
Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 23.99.19.111
код ТН ВЭД ЕАЭС: 6806 90 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ (наименование и номер документа по стандартизации и/или номер и дата договора, на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности (с Изменением 1)».

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № ПИ2025/07-17/1-ЛС от 17.07.2025 г., выданный ИЛ ООО "НИЦ "ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ", свидетельство о подтверждении компетентности № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.440 от 23.04.2025 г.
Акт анализа состояния производства № 31-НИЦ-НСОПБ от 13.06.2025 г.
Схема сертификата – 4с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Технические условия ТУ 5769-001-88726928-2012 «Материал вязально-прошивной базальтовый огнезащитный рулонный марки МВБОР» с изм №1;
Технические условия ТУ 24.66.48-001-06819505-2020 «Огнезащитное покрытие для металлических конструкций ОГНЕСПАС БРАУЗ»;
Технологический регламент ТР № 12125 «Выполнение комплексной огнезащиты металлических конструкций конструктивной огнезащитой ОГНЕСПАС МЕТАЛЛ».

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 17.07.2025 по 16.07.2030

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — (подпись) — Р. Ю. Великеев (И.О. Фамилия)

Эксперт — (подпись) — О. Н. Пророкова (И.О. Фамилия)

*Действие сертификата соответствия проверяется по QR-коду в Федеральном реестре СМИ «Общественное Министерство пожарной безопасности» www.нсопб.рф

НСОПБ

КОПИЯ ВЕРНА

Яченкова Ю. А.

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

ПРИЛОЖЕНИЕ
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР.440.Н.00020 (номер сертификата соответствия) 011004 (учетный номер бланка)

ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для подтверждения соответствия продукции

Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)
Средство конструктивной огнезащиты для стальных конструкций: Комплексная система огнезащиты металлических конструкций «ОГНЕСПАС МЕТАЛЛ», в составе: Огнезащитное покрытие для металлических конструкций марки «ОГНЕСПАС БРАУЗ» (ТУ 24.66.48-001-06819505-2020), толщиной мокрого слоя не менее 0,8 мм (расход, установленный изготовителем, не менее 1,2 кг/м², без учета технологических потерь); материал прошивной базальтовый огнезащитный рулонный, кашированный алюминиевой фольгой с одной стороны, типа «МВБОР 5Ф» толщиной 5 мм, плотностью не менее 75 кг/м³ (ТУ 5769-001-88726928-2012 с изменением 1), смонтированная согласно Технологическому регламенту № 12125 на грунт «ГФ-021» (ГОСТ 25129-2020) с толщиной сухого слоя 0,05 мм, при испытании на стальной колонне двутаврового сечения № 50Б2 по ГОСТ 35087-2024 (приведенная толщина металла 5,8 мм) время достижения опытным образцом критической температуры 500°С - не менее 45 минут.
Средство конструктивной огнезащиты для стальных конструкций: Комплексная система огнезащиты металлических конструкций «ОГНЕСПАС МЕТАЛЛ», в составе: Огнезащитное покрытие для металлических конструкций марки «ОГНЕСПАС БРАУЗ» (ТУ 24.66.48-001-06819505-2020), толщиной мокрого слоя не менее 1,2 мм (расход, установленный изготовителем, не менее 1,8 кг/м², без учета технологических потерь); материал прошивной базальтовый огнезащитный рулонный, кашированный алюминиевой фольгой с одной стороны, типа «МВБОР 5Ф» толщиной 5 мм, плотностью не менее 75 кг/м³ (ТУ 5769-001-88726928-2012 с изменением 1), смонтированная согласно Технологическому регламенту № 12125 на грунт «ГФ-021» (ГОСТ 25129-2020) с толщиной сухого слоя 0,05 мм, при испытании на стальной колонне двутаврового сечения № 50Б2 по ГОСТ 35087-2024 (приведенная толщина металла 5,8 мм) время достижения опытным образцом критической температуры 500°С - не менее 60 минут.
Средство конструктивной огнезащиты для стальных конструкций: Комплексная система огнезащиты металлических конструкций «ОГНЕСПАС МЕТАЛЛ», в составе: Огнезащитное покрытие для металлических конструкций марки «ОГНЕСПАС БРАУЗ» (ТУ 24.66.48-001-06819505-2020), толщиной мокрого слоя не менее 1,2 мм (расход, установленный изготовителем, не менее 1,8 кг/м², без учета технологических потерь); материал прошивной базальтовый огнезащитный рулонный, кашированный алюминиевой фольгой с одной стороны, типа «МВБОР 8Ф» толщиной 8 мм, плотностью не менее 75 кг/м³ (ТУ 5769-001-88726928-2012 с изменением 1), смонтированная согласно Технологическому регламенту № 12125 на грунт «ГФ-021» (ГОСТ 25129-2020) с толщиной сухого слоя 0,05 мм, при испытании на стальной колонне двутаврового сечения № 50Б2 по ГОСТ 35087-2024 (приведенная толщина металла 5,8 мм) время достижения опытным образцом критической температуры 500°С - не менее 90 минут.

ОГНЕСПАС

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — Р. Ю. Великеев (подпись) (И.О. Фамилия)

Эксперт — О. Н. Пророкова (подпись) (И.О. Фамилия)

НСОПБ

КОПИЯ ВЕРНА
Янченкова Ю. А.

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

ПРИЛОЖЕНИЕ
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР.440.Н.00020 (номер сертификата соответствия) 011005 (учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для подтверждения соответствия продукции

Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)
Средство конструктивной огнезащиты для стальных конструкций: Комплексная система огнезащиты металлических конструкций «ОГНЕСПАС МЕТАЛЛ», в составе: Огнезащитное покрытие для металлических конструкций марки «ОГНЕСПАС БРАУЗ» (ТУ 24.66.48-001-06819505-2020), толщиной мокрого слоя не менее 1,5 мм (расход, установленный изготовителем, не менее 2,25 кг/м², без учета технологических потерь); материал прошивной базальтовый огнезащитный рулонный, кашированный алюминиевой фольгой с одной стороны, типа «МВБОР 8Ф» толщиной 8 мм, плотностью не менее 75 кг/м³ (ТУ 5769-001-88726928-2012 с изменением 1), смонтированная согласно Технологическому регламенту № 12125 на грунт «ГФ-021» (ГОСТ 25129-2020) с толщиной сухого слоя 0,05 мм, при испытании на стальной колонне двутаврового сечения № 50Б2 по ГОСТ 35087-2024 (приведенная толщина металла 5,8 мм) время достижения опытным образцом критической температуры 500°С - не менее 120 минут.
Средство конструктивной огнезащиты для стальных конструкций: Комплексная система огнезащиты металлических конструкций «ОГНЕСПАС МЕТАЛЛ», в составе: Огнезащитное покрытие для металлических конструкций марки «ОГНЕСПАС БРАУЗ» (ТУ 24.66.48-001-06819505-2020), толщиной мокрого слоя не менее 2,8 мм (расход, установленный изготовителем, не менее 4,2 кг/м², без учета технологических потерь); материал прошивной базальтовый огнезащитный рулонный, кашированный алюминиевой фольгой с одной стороны, типа «МВБОР 10Ф» толщиной 10 мм, плотностью не менее 75 кг/м³ (ТУ 5769-001-88726928-2012 с изменением 1), смонтированная согласно Технологическому регламенту № 12125 на грунт «ГФ-021» (ГОСТ 25129-2020) с толщиной сухого слоя 0,05 мм, при испытании на стальной колонне двутаврового сечения № 50Б2 по ГОСТ 35087-2024 (приведенная толщина металла 5,8 мм) время достижения опытным образцом критической температуры 500°С - не менее 150 минут.

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — Р. Ю. Великеев (И.О. Фамилия)

Эксперт — О. Н. Пророкова (И.О. Фамилия)

КОПИЯ ВЕРНА
ОГНЕСПАС